

消防機関へ通報する火災報知設備点検票							
名 称					防 火 管 理 者	印	
所 在					立 会 者	印	
点検種別	機 器	点検年月日	年 月 日 ~ 年 月 日				
点 検 者	資格 番号	点 検 者 所 属 会 社	社名 TEL				
	氏名 印		住所				
点 検 項 目		点 検 結 果			措置内容		
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容			
機 器 点 検							
火 災 通 報 装 置 本 体	予 備 電 源	外 形					
		表 示					
		結 線 接 続					
		電 圧	V				
		切 替 装 置					
		充 電 装 置					
	通 報 装 置 本 体	周 囲 の 状 況	外 形				
			表 示				
			ヒ ュ ー ズ 類	A			
			予 備 品 等				
			起 動 機 能				
			優 先 通 報 機 能				
			通 報 頭 出 し 機 能				
			蓄 積 音 声 情 報 機 能				
			再 呼 出 し 機 能				
			通 話 機 能 等	消 防 機 関 側 から の 呼 返 し			
		不 応 答 時 の 通 報 継 続					
		切 替					
		通 話 中 断 時 の 呼 返 し					
		モ ニ タ ー 機 能					

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は 印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に 印を付すること。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

火災通報装置	遠隔起動装置	周囲の状況						
		外形						
		表示						
		機能						
消防機関へ通報する火災報知設備	発信機	周囲の状況						
		外形						
		機能						
		結線接続						
	標識	標識板	外形					
			常夜灯					
		標識灯						
備考								
	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は 印、不良の場合は × 印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に 印を付すること。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。