

排 煙 設 備 点 検 票					
名 称				防 火 管 理 者	印
所 在				立 会 者	印
点検種別	機 器・総 合	点検年月日	年 月 日 ~ 年 月 日		
点 検 者	資格 番号	点 検 者 所 属 会 社	社名 TEL		
	氏名  印		住所		
点 検 名 設 備 名	排 煙 機	製造者名			
		型 式 等			
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容	
機 器 点 検					
防 煙 区 画 壁	固 定 壁				
	可 動 壁	周 囲 の 状 況			
		外 形 機 能			
排 煙 口 給 気 口	周 囲 の 状 況				
	外 形 機 能				
	支 持 部				
風 道	防 火 ダ ン パ ー				
	接 続 部				
電 動 機 の 制 御 装 置	制 御 盤	周 囲 の 状 況			
		外 形			
	表 示				
	電 圧 計 ・ 電 流 計	V	A		
	開 閉 器 ・ ス イ ッ チ 類				
	ヒ ュ ー ズ 類		A		
	継 電 器				
	表 示 灯				
結 線 接 続	接 地				
	予 備 品 等				

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とすること。
  - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
  - 3 判定欄は、正常の場合は 印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
  - 4 選択肢のある欄は、該当事項に 印を付すること。
  - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

起 動 装 置	自 動 式 起 動 装 置							
	手 動 式 起 動 装 置	手 動 操 作 箱	周 囲 の 状 況					
			外 形					
			表 示					
ハンドル・レバー等								
排 煙 機 ・ 給 気 機	外 形							
	電 動 機	回 転 軸						
		軸 受 部						
		動 力 伝 達 装 置						
	機 能							
	回 転 羽 根 等	回 転 軸						
軸 受 部								
排 煙 出 口								
総 合 点 検								
排 煙 機 ・ 給 気 機								
可 動 壁								
電 動 機 の 運 転 電 流				A				
運 転 状 況								
回 転 羽 根								
備 考								
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とすること。
  - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
  - 3 判定欄は、正常の場合は 印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
  - 4 選択肢のある欄は、該当事項に 印を付すること。
  - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。