

総合操作盤試験結果報告書

試験実施日 年 月 日

試験実施者

住所

氏名

印

用途	()項 ・										
延べ面積	m ²		階数	地上	階	地階	階				
操作盤	消防用設備等の種類	屋内消火栓設備		スプリンクラー設備		水噴霧消火設備					
		泡消火設備		不活性ガス消火設備		ハロゲン化物消火設備					
		粉末消火設備		屋外消火栓設備		自動火災報知設備					
		ガス漏れ火災警報設備		放送設備		誘導灯					
		排煙設備		連結散水設備		連結送水管					
		非常コンセント設備		無線通信補助設備							
	消防設備の種類	排煙設備		非常用の照明装置		機械換気					
		空気調和		非常用エレベーター		防火区画(機械機器設備)					
		防煙区画(機械機器設備)		非常錠設備		I T V 設備					
		ガス緊急遮断弁									
	定格電圧	A C		V ・ D C		V					
	予備電源	V		A H							
	非常電源	自家発電設備		単相・三相		A C ・ D C		V		k V A 専用・共用	
蓄電池設備		D C		V		A H		充電方式 トリクル・浮動 専用・共用			
音響装置	種類	音響	V		m A		音声	V		m A	
外観試験	設置場所等		設置場所								
			周囲の状況・操作性								
			設置状況								
	構造・性能										
	操作性		床面からの高さ		m						

総合操作盤

試 験 項 目		種 別 ・ 内 容 等	結果	
外 観 試 験	表 示 部			
	予 備 品 等			
	電 源	常 用 電 源	A C V	
		非 常 電 源 の 種 別	自 家 発 電 設 備 ・ 蓄 電 池 設 備	
	構 成 機 器	常 用 電 源		
非 常 電 源				
機 能 試 験	消 防 用 設 備 等	表 示 機 能		
		警 報 機 能		
		操 作 機 能		
	防 災 設 備 等	表 示 機 能		
		警 報 機 能		
		操 作 機 能		
	情 報 伝 達 機 能			
	制 御 機 能			
	記 録 機 能			
	消 防 活 動 支 援 機 能			
	運 用 管 理 支 援 機 能	シミュレーション機能		
		ガイダンス機能		
履 歴 機 能				
自 己 診 断 機 能				
予 備 電 源 試 験		電 源 の 切 替 機 能		
		電 圧	V	
非 常 電 源	電 源 の 切 替 機 能			
備 考				

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とすること。
 2 選択肢のある欄は、該当事項を 印で囲むこと。