

水 噴 霧 消 火 設 備 点 検 票						
名 称					防 火 管 理 者	印
所 在					立 会 者	印
点検種別	機 器 ・ 総 合	点検年月日	年 月 日 ~ 年 月 日			
点 検 者	資格 番号	点 検 者 所 属 会 社	社名		TEL	
	氏名 印		住所			
点 設 備 名	ポンプ	製造者名		電動機	製造者名	
		型 式 等			型 式 等	
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容	
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容		
機 器 点 検						
水 源	貯 水 槽	種別				
	水 量		m <sup>3</sup>			
	水 状					
	給 水 装 置					
	水 位 計					
	圧 力 計					
	バ ル ブ 類					
加 圧 送 水 装 置	ポ ンプ 方 式	電 動 機 の 制 御 装 置	周 囲 の 状 況			
			外 形			
			表 示			
			電 圧 計 ・ 電 流 計	V	A	
			開 閉 器 ・ ス イ ッ チ 類			
			ヒ ュ ー ズ 類		A	
			継 電 器			
			表 示 灯			
			結 線 接 続			
			接 地			
予 備 品 等						

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
  - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
  - 3 判定欄は、正常の場合は 印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
  - 4 選択肢のある欄は、該当事項に 印を付すること。
  - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

加 圧 送 水 装 置	ポ ン プ 機 能	起 動 装 置	手 動 式 起 動 部	周 囲 の 状 況						
				外 形						
				標 識						
				機 能						
		自動式起動装置	起 動 用 水 圧	開 閉 装 置	圧 力	設定圧力	MPa			
					ス イ ッ チ					
		火災感 知装置	閉 鎖 型 S P ヘ ッ ド	起 動 用 圧 力		MPa				
				タ ン ク						
		機 能	作 動 圧 力		MPa					
			感 知 器	専 用	兼 用					
	電 動 機 能	外 形	回 転 軸							
			軸 受 部							
			軸 継 手							
			機 能							
		ポ ン プ	外 形							
			回 転 軸							
			軸 受 部							
			グ ラ ン ド 部							
		性 能	連 成 計 ・ 圧 力 計							
				MPa	リットル/min					
	呼 水 装 置	呼 水 槽			リットル					
		バ ル ブ 類								
		自 動 給 水 装 置								
		減 水 警 報 装 置								
		フ ー ト 弁								
	性 能 試 験 装 置									
	高 架 水 槽 方 式			MPa						
圧 力 水 槽 方 式			MPa							
減 圧 の た め の 措 置										
配 管 等	管 ・ 管 継 手									
	支 持 金 具 ・ つ り 金 具									
	バ ル ブ 類									
	ろ 過 装 置									
	逃 し 配 管									
標 識										

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
  - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
  - 3 判定欄は、正常の場合は 印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
  - 4 選択肢のある欄は、該当事項に 印を付すること。
  - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

水噴霧ヘッド	外形							
	散水分布障害							
	未警戒部分							
流水圧力検知装置・装置	バルブ本体等		MPa					
	リターティング・チャンバー							
	圧力スイッチ		設定圧力	作動圧力				
	音響警報装置・表示装置		MPa	MPa				
一斉開放弁（電磁弁を含む。）								
排水設備	排水溝・集水管							
	区画境界堤							
	消火ピット							
耐震措置								
総 合 点 検								
ポンプ方式	起動性能等	加圧送水装置						
		表示・警報等						
		電動機の運転電流	A					
		運転状況						
一斉開放弁								
放射圧力等								
減圧のための措置								
高架水槽等	表示・警報等							
	一斉開放弁							
	放射圧力等							
	減圧のための措置							
備考								
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。  
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。  
 3 判定欄は、正常の場合は 印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。  
 4 選択肢のある欄は、該当事項に 印を付すること。  
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。