

八口ゲン化物(ハロン 2402、1211、1301、HFC23、HFC227)消火設備点検票				(区画名: ) (設備方式: 全域・局所・移動)		
名称				防火管理者	印	
所在				立会者	印	
点検種別	機器・総合	点検年月日	年 月 日~	年 月 日		
点検者	資格番号	点検者 所属会社	社名 TEL			
	氏名		住所			
点検項目		点検結果			措置内容	
		種別・容量等の内容	判定	不良内容		
機 器 点 検						
蓄圧式ハ口ゲン化物消火剤貯蔵容器等	消火剤貯蔵容器	周囲の状況				
		外形				
		表示・標識				
	消火剤量		本			
	容器弁					
	容器弁開放装置	外形				
		電気式 ガス圧式				
指示圧力計						
連結管・集合管						
加圧式ハ口ゲン化物消火剤貯蔵容器等	消火剤貯蔵タンク	周囲の状況				
		外形				
		表示・標識				
	安全装置					
	消火剤量		kg			
	放出弁					
	放出弁開放装置	外形				
電気式 ガス圧式						
バルブ類						
加圧用ガス貯蔵容器等	加圧用ガス容器	周囲の状況				
		外形				
		表示				
	ガス量		本			
	容器弁					
	容器弁開放装置	外形				
		電気式 ガス圧式				
圧力調整器						
連結管・集合管						

- 備考
- この用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とすること。
  - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
  - 判定欄は、正常の場合は 印、不良の場合は × 印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
  - 選択肢のある欄は、該当事項に 印を付すること。
  - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
  - 印のあるものは、(その5)に容器ごとの点検結果を記入すること。

起 動 用 ガ ス 容 器 等	起 動 用 器	外 形 表 示			
	ガ ス 容 器	量 弁	本		
	容 器 弁 開 放 装 置	外 形 電 気 手 動 式			
選 択 弁	本 体	外 形 表 示 機			
		外 形 電 気 式			
	開 放 装 置	ガ ス 圧 式			
操 作 管 ・ 逆 止 弁		外 形 機 能			
起 動 装 置	手 動 式 起 動 装 置	周 囲 の 状 況			
		操 作 箱			
		表 示 電 源 表 示 灯			
		音 響 警 報 起 動 用 ス イ ッ チ			
		放 出 用 ・ 非 常 停 止 用 ス イ ッ チ			
		表 示 灯			
		保 護 カ バ ー			
	自 動 装 置	火 災 感 知 装 置	専 用 兼 用		
		自 動 ・ 手 動 切 替 装 置			
		自 動 ・ 手 動 切 替 表 示 灯			
警 報 装 置	外 形				
	音 響 警 報				
	音 声 警 報				
制 御 盤	周 囲 の 状 況				
	外 形 表 示 電 圧 計	V			
	開 閉 器 ・ ス イ ッ チ 類				
	ヒ ュ ー ズ 類	A			
	継 電 器				
	表 示 灯				
	結 線 接 続				
	接 地				
	遅 延 装 置	秒			
	自 動 ・ 手 動 切 替 機 能				
	放 出 制 御 機 能				
	制 御 盤 用 音 響 警 報 装 置				
	予 備 品 等				

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とすること。
  - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
  - 3 判定欄は、正常の場合は 印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
  - 4 選択肢のある欄は、該当事項に 印を付すること。
  - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
  - 6 印のあるものは、（その5）に容器ごとの点検結果を記入すること。

配管等	管 ・ 管 継 手					
	支 持 金 具 ・ つ り 金 具					
配管の安全装置		安 全 装 置				
		破 壊 板				
消 火 剤 等 排 出 措 置						
放 出 表 示 灯						
噴 射 ヘ ッ ド		外 形				
		放 射 障 害				
防 護 区 画	区 画 変 更 等					
	開 口 部 の 自 動 閉 鎖 装 置	外 形				
		電 気 で 作 動 す る も の				
		ガ ス 圧 で 作 動 す る も の				
非 常 電 源 ( 内 蔵 型 )	外 形					
	表 示					
	端 子 電 圧		V			
	切 替 装 置					
	充 電 装 置					
	結 線 接 続					
ホ ー ス 等	周 囲 の 状 況					
	格 納 箱					
	ホ ー ス		m			
	ホ ー ス リ ー ル					
	ノ ズ ル					
	ノ ズ ル 開 閉 弁					
表 示 灯 ・ 標 識 ( 移 動 式 )						
耐 震 措 置						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。  
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。  
 3 判定欄は、正常の場合は 印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。  
 4 選択肢のある欄は、該当事項に 印を付すること。  
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

		総 合 点 検						
全域放出方式・局所放出方式	全域放出方式	警 報 装 置						
		遅 延 装 置		秒				
		開口部の自動閉鎖装置等						
		起 動 装 置 ・ 選 択 弁						
		配 管 ・ 配 管 接 続 部						
	放 出 表 示 灯							
	局所放出方式	警 報 装 置						
		起 動 装 置 ・ 選 択 弁						
		配 管 ・ 配 管 接 続 部						
移動式	ノズル開閉弁							
	ホース・ホース接続部							
備 考								
測定機器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
  - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
  - 3 判定欄は、正常の場合は 印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
  - 4 選択肢のある欄は、該当事項に 印を付すること。
  - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

## 別記様式第7

## ハロゲン化物消火設備（その5）

番 号	容器番号	全質量 (kg)	空質量 (kg)	ガス 質 量 (kg)	点 検 年 月 日					
		( 容 器 弁 を 含 む )			点検時ガス質量 (kg)					

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。