

粉末消火設備点検票 (区画名: ) (設備方式: 全域・局所・移動)							
名 称					防 火 管 理 者	印	
所 在					立 会 者	印	
点検種別	機 器 ・ 総 合	点検年月日	年 月 日	~	年 月 日		
点 検 者	資格 番号	点 検 者 所 属 会 社	社名 TEL				
	氏名 印		住所				
点 検 項 目		点 検 結 果			措置内容		
		種別・容量等の内容	判定	不良内容			
機 器 点 検							
蓄圧粉末消火剤貯蔵容器等	消 火 剤 貯蔵容器	周 囲 の 状 況					
		外 形					
		表 示 ・ 標 識					
	消 火 剤 量		本				
	容 器 弁						
	容 器 弁 開 放 装 置	外 形					
		電 気 式					
		ガ ス 圧 式					
	指 示 圧 力 計		MPa				
	バ ル ブ 類						
連 結 管 ・ 集 合 管							
加圧式粉末消火剤貯蔵容器等	消 火 剤 貯蔵タンク	周 囲 の 状 況					
		外 形					
		表 示 ・ 標 識					
		安 全 装 置					
	消 火 剤 量		Kg				
	放 出 弁						
	容 器 弁 開 放 装 置	外 形					
		電 気 式					
		ガ ス 圧 式					
	バ ル ブ 類						
	加 圧 用 ガ ス 容 器 等	加 圧 用 ガ ス 容 器	周 囲 の 状 況				
			外 形				
			表 示				
ガ ス 量		本					
容 器 弁							
容 器 弁 開 放 装 置		外 形					
		電 気 式					
ガ ス 圧 式							
圧 力 調 整 器							
連 結 管 ・ 集 合 管							
定 圧 作 動 装 置							

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
  - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
  - 3 判定欄は、正常の場合は 印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
  - 4 選択肢のある欄は、該当事項に 印を付すること。
  - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
  - 6 印のあるものは、(その5)に容器ごとの点検結果を記入すること。

起 動 用 ガ ス 容 器 等	起 動 用	外 形					
	ガ ス 容 器	表 示					
	ガ ス 量		本				
	容 器		弁				
容 器 弁 開 放 装 置	外 形						
	電 氣 式						
選 択 弁	本 体	外 形					
		表 示					
	開 放 装 置	機 能					
		外 形					
開 放 装 置	電 氣 式						
	ガ ス 圧 式						
操 作 管 ・ 逆 止 弁		外 形					
		機 能					
起 動 装 置	手 動 式 起 動 装 置	周 囲 の 状 況					
		操 作 箱					
		表 示					
		電 源 表 示 灯					
		音 響 警 報 起 動 用 ス イ ッ チ					
		放 出 用 ・ 非 常 停 止 用 ス イ ッ チ					
		表 示 灯					
	自 起 動 装 置 動 式 装 置	火 災 感 知 装 置	専 用	兼 用			
		自 動 ・ 手 動 切 替 装 置					
		自 動 ・ 手 動 切 替 表 示 灯					
警 報 装 置	外 形						
	音 響 警 報						
	音 声 警 報						
制 御 盤	周 囲 の 状 況						
	外 形						
	表 示						
	電 圧 計		V				
	開 閉 器 ・ ス イ ッ チ 類						
	ヒ ュ ー ズ 類		A				
	繼 電 器						
	表 示 灯						
	結 線 接 続						
	接 地						
	遅 延 装 置		秒				
	自 動 ・ 手 動 切 替 機 能						
予 備 品 等							

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
  - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
  - 3 判定欄は、正常の場合は 印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
  - 4 選択肢のある欄は、該当事項に 印を付すること。
  - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
  - 6 印のあるものは、（その5）に容器ごとの点検結果を記入すること。

配管等	管 ・ 管 継 手					
	支 持 金 具 ・ つ り 金 具					
配管の安全装置等	安 全 装 置					
	破 壊 板					
放 出 表 示 灯						
噴 射 ヘ ッ ド	外 形					
	放 射 障 害					
防 護 区 画	区 画 変 更 等					
	開 口 部 の 自 動 閉 鎖 装 置	外 形				
		電 気 で 作 動 す る も の				
		ガ ス 圧 で 作 動 す る も の				
非 常 電 源 ( 内 蔵 型 )	外 形					
	表 示					
	端 子 電 圧		V			
	切 替 装 置					
	充 電 装 置					
	結 線 接 続					
ホ ー ス 等	周 囲 の 状 況					
	格 納 箱					
	ホ	ー ス		m		
	ホ ー ス リ ー ル					
	ノ ズ ル					
	ノ ズ ル 開 閉 弁					
表 示 灯 ・ 標 識 ( 移 動 式 )						
耐 震 措 置						

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
  - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
  - 3 判定欄は、正常の場合は 印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
  - 4 選択肢のある欄は、該当事項に 印を付すること。
  - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

総 合 点 検								
全域放出方式・局所放出方式	全域放出方式	警 報 装 置						
		遅 延 装 置		秒				
		開口部自動閉鎖装置						
		起動装置・選択弁						
		配管・配管接続部						
		放 出 表 示 灯						
	局所放出方式	警 報 装 置						
		起動装置・選択弁						
		配管・配管接続部						
移動式	ノズル開閉弁							
	ホース・ホース接続部							
備 考								
測定機器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
  - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
  - 3 判定欄は、正常の場合は 印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
  - 4 選択肢のある欄は、該当事項に 印を付すること。
  - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第 8

粉末消火設備 ( その 5 )

番 号	容器番号	全質量 ( kg )	空質量 ( kg )	加圧用・ 起動用ガ ス 質 量 ( kg )	点 検 年 月 日					
		( 容器弁を含む )								
					点検時加圧用・起動用ガス質量 ( kg )					

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4 とすること。