

屋 外 消 火 栓 設 備 点 検 票										
名 称							防 火 管 理 者	印		
所 在							立 会 者	印		
点検種別	機 器 ・ 総 合		点検年月日	年 月 日 ~ 年 月 日						
点 検 者	資格 番号		点 検 者 所 属 会 社	社名 TEL						
	氏名			住所						
点 検 備 名	ポ ン プ	製造者名				電 動 機	製造者名			
		型 式 等					型 式 等			
点 検 項 目			点 検 結 果				措置内容			
機 器 点 検										
水 源	貯 水 槽		種別							
	水 量		m ³							
	水 状									
	給 水 装 置									
	水 位 計									
	圧 力 計									
	バ ル ブ 類									
加 圧 送 水 装 置	ポ ン プ 方 式	電 動 機 の 制 御 装 置	周 囲 の 状 況							
			外 形							
			表 示							
			電 圧 計 ・ 電 流 計		V	A				
			開 閉 器 ・ ス イ ッ チ 類							
			ヒ ュ ー ズ 類		A					
			継 電 器							
			表 示 灯							
			結 線 接 続							
			接 地							
			予 備 品 等							

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は 印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に 印を付すること。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

加 圧 送 水 装 置	ポ ン プ 方 式	起 動 装 置	直 接 操 作 部	周 囲 の 状 況				
				外 形				
				表 示				
				機 能				
		遠 隔 操 作 部	周 囲 の 状 況					
			外 形					
			表 示					
			機 能	専用	兼用			
		開 閉 装 置	起 動 用 水 圧	圧 力 ス イ ッ チ	設定圧力	MPa		
				起 動 用 圧 力 タ ン ク		MPa		
				機 能	作 動 圧 力	MPa		
		電 動 機	外 形					
	回 転 軸							
	軸 受 部							
	軸 継 手							
	ポ ン プ	外 形						
		回 転 軸						
		軸 受 部						
		グ ラ ン ド 部						
		連 生 計 ・ 圧 力 計						
	呼 水 装 置	性 能		MPa	リットル/min			
		呼 水 槽			リットル			
		バ ル ブ 類						
自 動 給 水 装 置								
減 水 警 報 装 置								
高 架 水 槽 方 式	フ ー ト 弁							
	性 能 試 験 装 置							
減 圧 の た め の 措 置	高 架 水 槽 方 式		MPa					
	圧 力 水 槽 方 式		MPa					
配 管 等	管 ・ 管 継 手							
	支 持 金 具 ・ つ り 金 具							
	バ ル ブ 類							
	ろ 過 装 置							
	逃 し 配 管							

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は 印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に 印を付すること。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

屋外消火栓箱等	屋外消火栓	位置・周囲の状況						
		外形						
		表示						
	ホース・ノズル	外形						
		ホースの耐圧性能						
	屋外消火栓	周囲の状況						
		外形						
		標識						
		消火栓開閉弁						
	始動表示灯							
耐震措置								
総 合 点 検								
ポンプ方式	起動性能等	加圧送水装置						
		表示・警報等						
		電動機の運転電流		A				
		運転状況						
	放水圧力		MPa					
	放水量		ℓ/min					
	減圧のための措置							
高架水槽方式・ 圧力水槽方式	放水圧力		MPa					
	放水量		ℓ/min					
	減圧のための措置							
備考								
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は 印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に 印を付すること。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。